

RGI.271.2.2020

Świltcza, dn. 06.02.2020 r.

Modyfikacja treści siwz nr 2

Zamawiający: Gmina Świltcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Utworzenie Gminnego Klubu Seniora jako dom dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Trzcinie i dostosowanie go do pełnienia nowych funkcji

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 22 stycznia 2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 504005-N-2020, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: www.bip.swiltcza.com.pl

Planowany termin składania ofert: **do 14 lutego 2020 r. do godz. 10:00.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) oraz w nawiązaniu do pisma – modyfikacji treści siwz nr 1 - zamieszczonej w dniu 03.02.2020 r. - Gmina Świltcza wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W dniu 31 stycznia 2020 r. do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Treść pytania nr 3:

W projekcie, specyfikacjach i opisach brak informacji na temat dźwigu osobowego. Jeżeli dostawa urządzenia zgodnie z przedmiarem wchodzi w zakres przetargu to prosimy o podanie podstawowych danych i specyfikacji urządzenia jakie ma zostać zamontowane.

Odpowiedź:

Przewidziany szyb jest dostosowany wymiarami do rozmiarów platformy (podnośnika) pionowego dla niepełnosprawnych dystrybuowanego na terenie Polski, w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych w dokumentacji projektowej nie można wskazywać nazwy producenta oraz konkretnego urządzenia.

Treść pytania nr 4:

W projekcie brak przekroju przez szyb windy, brak szczegółów na rysunkach konstrukcyjnych, brak danych na temat nadszybia. Czy zamawiający zgodnie z rzutem branży architektura potwierdza wykonanie szybu zgodnie ze znacznikiem przekrojowym z rzutów branży architektura:

S4

2-4mm | tynk silikatowy, wewnętrzny

20 cm | bloczki betonowe

Odpowiedź:

Szyb windy należy wykonać z betonu C16/20 zbrojonego zbrojeniem rozproszonym 25kg/m³ betonu. Zgodnie z opisem technicznym. Nadszybie i podszybie dostosowane do konkretnego, wybranego urządzenia.

Treść pytania nr 5:

Czy zamawiający potwierdza rozwiązanie projektowe z rysunku AW13 – tj. płyta ze szkła laminowanego o rozpiętości 3,3m bez słupków pośrednich, pełniąca jednocześnie funkcję balustrady?

Odpowiedź:

Dopuszcza się zastosowanie podziału wypełnienia balustrady szklanej z zastosowaniem słupka pośredniego zgodnie z załączonym rysunkiem AW13.